学校法人九州国際大学 平野記念館 空調整備事業 仕様書

1. 概要

学校法人九州国際大学（以下、本学園という）は、本学園が設置する平野記念館に空調設備及び高圧受変電設備等を設置する

2. 設置場所及び数量

・3階アリーナ：18台
・2階剣道場：2台
・2階柔道場：2台　　合計：22台
・高圧受変電設備を改修・増設すること
・配線及び配管等付帯工事を含む

3. 機器仕様

3－1　共通仕様

・このたび調達する空調設備は、2024 年 1 月 1 日以降に発売され、現在も製造・販売中の製品とすること

3－2　空調機器等

・空冷ヒートポンプエアコン　天吊り型10馬力　省エネタイプを採用すること
・メーカーは問わない（下記メーカー参考）

日立：RPC-GP280RSH5
ダイキン：SZRH280BA
東芝：RCSA28013MUB
三菱電機：PCZ-ERMP280B5

4. スケジュール

・令和8年3月10日までに竣工すること
・ただし、受電設備を増設する前に空調機器を2台、剣道場に設置すること
8月下旬完了

5. 支払について

・竣工後、一括支払いとする

6. 入札日

・令和7年8月12日（火） 11：00

7. 連絡先

〒805-8513
北九州市八幡東区平野2丁目5番1号
学校法人　九州国際大学
法人事務局　管財室長　河野　秀和
093-671-8994